

**SENARAI SEMAK TERPERINCI PELAN KERJA TANAH**

NO FAIL : 4/ MPSPG/_____

***Pihak pemohon harus mematuhi setiap perkara yang dinyatakan didalam jadual**

BIL	PERKARA	CATATAN (tandakan setiap item)	
		PEMOHON	MPSepang
1.	Satu jalan keluar/ masuk sementara yang sempurna ke tapak pembangunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Pemasangan 'Interlocking Concrete Pavers' di jalan masuk utama dengan jarak minima 20m panjang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	'Wash Through' perlu diadakan untuk pembersihan lori keluar dari tapak pembangunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Berikut perlu diadakan supaya pengawalan kelodak dapat dilakukan: i. Perangkap kelodak (Silt Trap) ii. Parit tanah sementara (Temporary Earth Drain) iii. Parit tanah untuk sempadan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Pemotongan cerun terdedah hendaklah tidak melebihi 1 : 1 dan penambakan cerun terdedah tidak melebihi 1 : 2 (nyatakan di dalam pelan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Sebarang pembinaan cerun hendaklah berada didalam kawasan tapak cadangan pemohon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIL	PERKARA	CATATAN (tandakan setiap item)	
		PEMOHON	MPSepang
7.	Mengemukakan maklumat terperinci mengenai kaedah hakisan tebing/cerun (slope protection) yang akan digunakan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Mengemukakan satu pelan "layout" dan menandakan di dalam pelan, laluan "construction road" yang akan digunakan, ketika pembinaan dijalankan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nama & Cop Jurutera Perunding :

Tarikh :

No Telefon :

*untuk diisi oleh pihak MPSepang

Disemak Oleh :

Tarikh :

ULASAN PTK

1. Mematuhi / Tidak mematuhi kehendak teknikal
2. Disyor Sokong / Tidak sokong untuk dibawa ke dalam Mesyuarat J/Kuasa OSC

Tandatangan Dan Cop

Tarikh : _____

ULASAN JURUTERA

SOKONG

TIDAK MENYOKONG

ULASAN

T/tangan Jurutera

Majlis Perbandaran Sepang

Tarikh: _____

Checklist Kerja Tanah